



**FORMULIR PERMOHONAN PENGAJUAN DANA
UNIVERSITAS NUSA MANDIRI
JATIWARINGIN**

Diminta oleh :

Kampus	UNM Tower Jatiwaringin	Hari/Tgl. Pengajuan
Pemohon	Popi Ismayanti	Jumat, 28 Februari 2025
Unit Kerja	Staff Operasional	
No. Rekening Bank dan Nama	700-0159306' (BCA / KCP Kramat Jaya Baru) Asep Bambang Wagiman	Hari/Tgl. Diperlukan Selasa, 4 Maret 2025

Keterangan Pengajuan Dana

Jumlah

Pengajuan Dana Perawatan (Ke-4) Diesel Genset WISTON / EMERAL 250 KVA
UNM Tower Jatiwaringin

Rincian dana :

- Biaya Perawatan Diesel Genset tanggal 28 Februari 2025

Rp

450.000

Noted :

Perawatan dilakukan oleh Vendor CV Prima Karya Mandiri a/n Bapak Asep

Total Dana Dibutuhkan

Rp.

450.000

Terbilang : #Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah#

Menyetujui,
Rektor Universitas Nusa Mandiri

Mengetahui,
Ka. BAKU

Pemohon,
SO UNM Tower Jatiwaringin

(Prof. Dr.Ir. Dwiza Riana, S.Si MM, M.Kom, IPU, ASEAN.E
Tanggal :

(Dwi Astuti Ratriningsih, M.Kom)

(Popi Ismayanti, M.Kom)



CV. Prima Karya Mandiri

TRADE – CONTRACTOR – SUPPLIER – ENGINEERING

Dari :

Asep Bambang Wagiman
CV. PRIMA KARYA MANDIRI
Jl. Cempaka Raya No.6
Cempaka Putih Barat
Jakarta - Pusat, 10520

INVOICE

Kepada :

UNIVERSITAS NUSA MANDIRI
KAMPUS JATIWARINGIN
Jl. Raya Jatiwaringin No.2,
RT.8/RW.13, Cipinang Melayu,
Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13620

No. Invoice	005/PKM/INV/II/25
Total Tagihan: Rp.	450.000

Ringkasan Tagihan

Total

Biaya Layanan Pemeliharaan Genset WISTON / EMERAL 250 KVA
UNIVERSITAS NUSA MANDIRI KAMPUS JATIWARINGIN
Kec. Makasar, Kota Jakarta Timur

Total : Rp 450.000

Jumlah Tagihan

Rp. 450.000

Terbilang : #EMPAT RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH#

Bank Transfer Payment to :

Bank BCA
KCP Kramat Jaya Baru
A/C No. : 700-0159306
a/n : Asep Bambang Wagiman

Jakarta, 28 FEBRUARI 2025



Asep Bambang Wagiman



CV. Prima Karya Mandiri

TRADE – CONTRACTOR – SUPPLIER – ENGINEERING
Jl. Cempaka Raya No. 6 Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat 10520
E-mail: kase168@gmail.com

BERITA ACARA PENYERAHAN PEKERJAAN (BAPP)

Pada hari ini, Jum'at, tanggal, Dua Puluh Delapan, bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima

Telah dilakukan penyerahan pekerjaan antara : CV PRIMA KARYA MANDIRI
Pihak Yang Menyerahkan Pekerjaan : ASEP BAMBANG WAGIMAN
Jabatan : SEKSION HEAD ENGINER

Dengan

Nama Customer : UNIVERSITAS NUSA MANDIRI KAMPUS JATIWARINGIN
Pihak Yang Menerima Pekerjaan :
Jabatan :

Atas Komponen sebagai berikut :

NO.	UNIT		ENGINE		ATTACHMENT			SMR
	MODEL	SERIAL NUMBER	MODEL	SERIAL NUMBER	MODEL	SERIAL NUMBER	SERIAL	
1	WISTON / EMERAL 250 KVA	B0554 880 HDG126 2LD12	SILENT	B0554880 23057228	FUEL FILTER OIL FILTER WATER COOLENT ENGINE OIL FILTER UDARA KONDISI SOLAR	LFPS36241 2. LF4054 Pertamina 54%	GOOD/NG FF5831.	⇒ perlu dit +

Pekerjaan yang telah dilakukan terhadap unit-unit di atas adalah :

No.	COMPONENT	JOB DESCRIPTION	COMMENT
1	FAW JETPANG / WOXI 30 KVA FUEL FILTER		SUDAH WAKCUNYA
2	OIL FILTER ADW92-380		DIVERVU KR
3	WATER COOLENT		SDH I THN
4	ENGINE OIL		

5. AIR AKI PERLU DITAMBAH

Mekanik kami bersama petugas lapangan : BBM 54% (perlu ditambahkan)

Telah melakukan uji coba terhadap unit-unit tersebut di atas dengan kesimpulan :

Genset dlm keadaan baik dan berfungsi normal, sdh ditest dan dipanaskan selama 30 menit

Referensi PO No. :

Tanggal :

Demikian BAPP ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manager


(Agus Riyanto)
Nama Jelas



Note : olie motor dan perlu diganti (berturany banyak)



INSPECTION CHECK SHEET FOR GENSET

Tanggal : 28 FEB 125
 Customer : UNM - KAMPUS JATIWARINGIN
 Alamat : JL. RAYA JATIWARINGIN NO. 2
 RT. 8/13 CIPINANG MELAYU
 KEC. MAKASSAR
 JAWA-TIM

Unit Model : 25DEVA EMERALD WEP
 Serial Number : HD6126 ZUD12
 Engine Model : 23057228
 Geno Model : WINGSTON
 Geno Number : 16 23 002001
 Hour Meter : 35.15
 Referensi No. PO :

DESCRIPTION			CONDITION	REMARKS	DESCRIPTION			CONDITION	REMARKS
UNIT ENGINE	1. Engine Oil	X	KOTOR & BER (-)	GENO / ALTERNATOR	1. Connector Cable	✓			
	2. Cartridge Oil Filter	X	HR5 DIGANTI		2. AVR	✓			
	3. Engine Oil Pressure	✓			3. Cable	✓			
	4. Fuel Tank	✓	✓		4. Mounting	✓			
	5. Fuel Filter	X	DIGANTI		5. Bearing	✓			
	6. Water Separator	X	DIGANTI		6. Rotor	✓			
	7. Fuel Feed Pump	✓			7. Stator	✓			
	8. Nozzle Pressure	✓			8. Exciter	✓			
	9. Injection Pump	✓			9. Insulation	✓			
	10. Radiator	✓			10. Alignment	✓			
	11. Radiator Cap	✓		CONTROL SYSTEM	1. Ampere Meter AC	✓			
	12. Radiator Hose	✓			2. Ampere Meter DC	✓			
	13. Fan Belt	✓			3. Frequency Meter	✓			
	14. Radiator Net	✓			4. Volt Meter AC	✓			
	15. Electric Fuel Pump	✓			5. Volt Meter DC	✓			
	16. Air Cleaner	✓			6. Relay	✓			
	17. Turbocharger	✓			7. Timer	✓			
	18. Valve Clearance	✓			8. Contactor Genset	✓			
	19. Muffler	✓			9. Contactor PLN	✓			
	20. Battery / Electrolyte	✓	27,60 V		10. Fuse (MCB)	✓			
	21. Starter Motor	✓			11. MCCB / ACB	✓			
	22. Alternator	✓			12. Terminal	✓			
	23. Safety Switch	✓			13. Alarm / Horn	✓			
	24. Oil Pressure Indicator	✓			14. Battery Charger	✓			
	25. Charging Indicator	✓			15. Emergency Stop	✓			
	26. Water Temp. Indicator	✓							

Condition :
 V : Good
 X : Broken
 O : Repair / Replace

Remark : Disarankan utk service bertdc karena sda waktunya (1 thn)
 1. Fuel filter
 2. oil filter
 3. Engine oil
 4. Water Coolant
 BBM 54 26
 perlu ditambakan

Bersama ini kami menyatakan unit tersebut dalam keadaan SIAP / BELUM SIAP pakai

Customer,

Inspector,

(.....)

(Agus. Riyanto)

